

ОТЗЫВ

О работе системы мониторинга технического состояния оборудования
на установке ГК-3 ОАО «АНХК»

Система КОМПАКС® на установке ГК-3 эксплуатируется с 1995 года, системой охвачено 180 единиц динамического оборудования. Обслуживающий персонал установки постоянно использует показания системы в работе, своевременно реагируя на все изменения.

Так, например, последний случай:

По данным системы КОМПАКС® 19.08.2014г. произошел резкий рост значения параметра виброускорения на агрегате Н-19/1 с превышением порога «Недопустимое техническое состояние», в ходе осмотра ремонтным персоналом был обнаружен дефект подшипника, в ходе ремонта произведена замена подшипника и смазки подшипника.

По результатам многолетней эксплуатации системы мониторинга КОМПАКС® подтвердили свою высокую эффективность, обеспечив своевременное выявление неисправностей с выводом рекомендаций обслуживающему персоналу и тем самым обеспечив повышение безопасности и бесперебойности технологического процесса, поддержания высокого уровня технической готовности технологического оборудования и предупреждение возможных аварий.

И.о. первого заместителя генерального директора
- директор технический





М.В. Замятин

Заместитель главного механика НПЗ

Начальник цеха 11

Механик цеха №11 НПЗ


А.А. Дворников


П.В. Лаптев


В. Андреев