

ОТЗЫВ о работе системы КОМПАКС

В 1995 году проведено первое оснащение установки 35-11/1000 системой КОМПАКС, где она осуществляла мониторинг состояния 57 единиц динамического оборудования. В настоящее время уже 66 агрегатов эксплуатируется с непрерывным контролем их технического состояния.

Стоит отметить высокую точность показаний технических параметров и своевременное диагностирование развития неисправностей различных узлов и деталей оборудования. К примеру в феврале 2013 года на электродвигателе агрегата Н-108 параметр виброскорости периодически выходил за пределы допустимых значений и обслуживающий персонал принял решение об останове агрегата и переходе на резервный. В процессе дальнейшей работы над электродвигателем специалисты нашли электрический дефект.

Внедрение системы КОМПАКС позволило исключить плановые ремонты и проводить ремонты оборудования только по фактическому техническому состоянию, что позволило вырабатывать весь заложенный ресурс агрегата.

Механик установки



Е.Д. Морозов